

МПС—СССР

ж. д.

## ВЕДОМОСТЬ Т.2

Форма ШУ-45  
Утверждена МПС в 1974 г.

Код по ОКУД 0360818 5

## результатов электрических измерений станционных линейных заземлений

Число месяц и год измерения	Назначение заземления	Место устройства заземления	Грунт в месте устройства заземления	Измеренное сопротивление 'ом	Подпись и должность лица производившего измерения
1	2	3	4	5	6
28.09.01	защитное	РЩ	сугл.	8,7	А.А.А.
		Светосф.		8,7	
		К.З.Д.С.		550/45	
		К.З.П.З.		5,5	
23.05.2002	— 4 —	РЩ		5,4	Л.П.П.
		Светосф.		5,4	
		К.З.Д.С.		560/36	
		К.З.П.З.		4,0	
3.05.2004	защитное	РЩ		5,3	
		Светосф.		5,3	
		К.З.		36	
		К.З.		40	

Число месяц и год измерения	Назначение заземления	Место устройства заземления	Грунт в месте устройства заземления	Измеренные сопротивле- ние Ом	Подпись и должность лица производившего измерения
1	2	3	4	5	6
12.05.05	— / —	Р.Ш св.ст. КЯ АЦ / ПЭ	грунт 5,0	20 <del>нет земли</del> 35/40	<i>[Signature]</i>
10.06.07		Р.Ш светодор КЯ АЦ / ПЭ		20 8 40/40	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
11.06.08		Р.Ш светодор КЯ АЦ / ПЭ		10 6 20/15	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
3.08.09	— / —	Р.Ш светодор КЯ АЦ / ПЭ	сухой	10 8 15/15	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
21.10.10		Р.Ш светодор КЯ АЦ / ПЭ		10 10 15/15	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>