

II. Измерение питающего напряжения

(производится раз в 2 раза в год)

Дата	Основное питание			Резервное питание			Изоляция монтажа (кОм)	Подпись
	Напряже- ние В	Изоляция (кОм)		Напряже- ние В	Изоляция (кОм)			
		Пх	Ох		Пх	Ох		
24.10.02	230	100000	100000	230	40000	40000	100000	
26.12.02	230			230				
11.03.03	к.я 232			к.я 235				
4.04.03	220	100000	100000	218	50000	50000	50000	
4.07.03	к.я 223			к.я 220				
20/6	225			220				
3.10.03	220	100000	100000	210	45000	45000	45000	
18/12/03	220			218				
22.04.04	222	100000	80000	218	50000	45000	50000	
25.10.04	к.я 220	100000	100000	к.я 220	100000	100000	150000	
4.12.04	к.я 221	100000	100000	к.я 220	100000	100000	100000	
20.04.05	223	100000	100000	220	50000	50000	100000	
20.04.05	к.я 224			к.я 221				
21.04.06	к.я 224	100000	100000	к.я 220	50000	50000	150000	
6.10.06	к.я 225	100000	100000	к.я 220	100000	100000	60000	
6.10.06	224			225				
10.04.07	225			230				
8.10.07	230			230				
17.4.8	230	100000	100000	230	100000	100000	50000	
15.10.08	235			230				
23.04.09	230	100000	100000	225	10000	10000	50000	
16.10.09	230			235				
16.04.10	225	100000	100000	230	10000	10000	300000	
29.10.10	230	100000	100000	235	10000	10000	50000	