





6.Замечания ст. электромеханика и общественных инспекторов.

Дата	Содержание замечаний	Срок устранения неисправности	Отметка об устранении неисправности
24.10.02	1. Восстановить работу освещения 2. Заменить трансформаторную обмотку ШМС-1	до 31.12. до 1.11.02.	[Инициалы]
4.04.03	Росширить трансформаторную обмотку на 3 фазы ШМС-1	до 5.15.03	5/5-03 [Инициалы]
31.0.03	Проверка выводов трансформатора ШМС-2	до 1.11.03	[Инициалы]
22.04.04	Заменить трансформаторную обмотку росширить в трансформаторе ШМС-2	до 1.07.04	
7.10.04	Произвести выверку чистку р.м. ШМС-2	[Инициалы]	[Инициалы]
20.04.05	Произведена проверка ст. 12 заменить трансформаторную обмотку на 3 фазы ШМС-2	[Инициалы]	[Инициалы]
18.10.05	Заменить короткую фазу р.ч. 17 ШМС-2	[Инициалы]	[Инициалы]
21.04.06	Произведена проверка ст. 12 произведена чистка приборов ШМС-2	[Инициалы]	[Инициалы]
6.10.06	Произведена проверка р.м. ШМС-2	[Инициалы]	[Инициалы]



